

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG  
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 43.662.000,00 zł  
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252  
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24  
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „**Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno – zachodniej części miasta Tarnobrzeg**” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-03-12) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania:

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru i zapisu w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt. 1.31 Zestaw robót do wykonania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które długości są właściwe:

- Wodociąg PE 315 – rury Dn 315, SDR17, PN1,0MPa, L = 2653,0m czy L = 2762,0m?
- Wymiana po trasie istniejącego wodociągu ø80 na ø315, L = 342,0 czy L = 233,0m?

oraz

Czy podany e-mail w części I Instrukcja dla Wykonawców [-12- arno.taras@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:arno.taras@wodociagi.tarnobrzeg.pl) jest właściwy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż właściwe długości to:

- Wodociąg PE 315 – rury Dn 315, SDR17, PN1,0MPa, L = 2762,0m,
  - Wymiana po trasie istniejącego wodociągu ø80 na ø315, L = 233,0m,
- a prawidłowy e-mail: [piotr.taras@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:piotr.taras@wodociagi.tarnobrzeg.pl)

Tarnobrzeg, dn: 2 maja 2012 roku

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu  
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpis Kierownika zamawiającego)