

Tarnobrzeg, dn. 31 sierpnia 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania przetargowego na bisowanie dwóch studni głębinowych
Informacje o zmienianej SIWZ: SIWZ z dnia 21 sierpnia 2012 roku.
Termin składania ofert: 11 września 2012 roku
Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: KZM-17-12.

ZAMAWIAJĄCY

Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 15 8232295, fax. 15 8233124.

ZMIANY W SIWZ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt 1.7.

W SIWZ jest: Montaż w studni wierconej istniejącego agregatu pompowego.

Wykonanie i montaż w studni wierconej istniejącej armatury, rurociągów z rur stalowych oc. o średnicy 80mm w odcinkach o długości max 3,0m łączonych przy pomocy kołnierzy o długości całkowitej ok. 15mb - 2 kpl

W SIWZ powinno być: Montaż w studni wierconej istniejącego agregatu pompowego.

Wykonanie i montaż w studni wierconej istniejącej armatury, rurociągów z rur PE o średnicy 100 mm w odcinkach o długości max 3,0m łączonych przy pomocy kołnierzy o długości całkowitej ok. 15mb - 2 kpl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt 48.

W SIWZ jest: Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 31 października 2012 roku

W SIWZ powinno być: Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 grudnia 2012 roku.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)