


PSK.453.4.14.2018

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnobrzegu

DECYZJA



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 28 czerwca 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
- 2) §3, §20 ust.1, §21 ust.1. pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
- 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 27 czerwca 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg w zakresie monitoringu parametrów grupy A w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną* w dniu 2018-04-23 w punktach pobrania:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kopernika 18, Tarnobrzeg
- Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Dąbrowskiej 10, Tarnobrzeg

zawartych w sprawozdaniu z badaniach Nr HK.118.2018 z dnia 27.04.2018r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Tarnobrzeg

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A spełniających wymagania określone w załączniku nr 1A tabela 1, załączniku nr 1C tabela 1 lp. 1,2 i tabela 2 oraz w załączniku nr 1D tabela 1 lp.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg w zakresie monitoringu parametrów grupy A w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną* w dniu 2018-04-23 w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu i Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu, zawartych w sprawozdaniu z badaniach Nr HK.118.2018 z dnia 27.04.2018r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie wymagań określonych dla parametrów w załączniku nr 2 grupa A oraz parametrów określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 lp. 2 i załączniku Nr 1D tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294), orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBZEGU

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
inż. Irena Hałko

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg