

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnobrzegu

DECYZJA



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 28 czerwca 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
- 2) §3, § 20 ust.1, §21 ust.1. pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
- 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 5 listopada 2018r. poz. 2096),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg - w zakresie monitoringu parametrów grupy A w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną* w dniu 13.11.2018r. w punktach pobrania:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wiejska, Tarnobrzeg
- Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Dąbrowskiej 10, Tarnobrzeg

zawartych w sprawozdaniu z badań Nr HK.409.2018 z dnia 16.11.2018r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B w ramach *wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe* w dniu 06.11.2018r. w punktach pobrania:

- Zajazd „Amigo” ul. Warszawska 121, Tarnobrzeg
- Stacja Uzdatniania Wody Stale ul. prof. Pawłowskiego 33

zawartych w sprawozdaniach z badań Nr 881/KW/18 z dnia 16.11.2018r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/115990/11/2018 i Nr SB/115991/11/2018 z dnia 19.11.2018r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Tarnobrzeg

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r.poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg w zakresie monitoringu parametrów grupy A w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną* w dniu 13.11.2018r. w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wiejska w Tarnobrzegu i Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr HK.409.2018 z dnia 16.11.2018r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu oraz w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B w ramach

wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe w dniu 06.11.2018r. w punktach pobrania: Zajazd „Amigo” ul. Warszawska 121 w Tarnobrzegu i Stacja Uzdatniania Wody Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr 881/KW/18 z dnia 16.11.2018r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/115990/11/2018 i Nr SB/115991/11/2018 z dnia 19.11.2018r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie wymagań określonych dla parametrów w załączniku nr 2 grupa A oraz parametrów określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 lp. 2 i załączniku Nr 1D tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294), orzeka jak w sentencji decyzji.


Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBZIEGU**
M.M. Szymaszek
dr Małgorzata Michalska-Szymaszek

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg