



- projektowana linia kablowa zasilająca nn 0,4kV
- projektowane ocinki linii j.w. w rurach ochronnych PEHD

**PROJ. ZASILANIE OBIEKTU 08.3 - UKŁAD TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
WG PN-HD 60364**

Autor dokumentacji: AQUA S.A. AQUA S.A. 60-327 Poznań, ul.Kanclerska 28		Inwestor: TARNOBZESKIE WODOCIĄGI TARNOBZESKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z O.O. 39-400 Tarnobrzeg, ul.Wiślna 1	
Imię i nazwisko / specjalność / nr uprawnień / podpis: Projektował: mgr inż. Rafał Karin spec.instalacje el. / nr uprawnień WKP/0318/POOE/08 Sprawdził: mgr inż. Tomasz Szwarczewski spec.instalacje el. / nr uprawnień 16/84/Pw		Inwestycja: BUDOWA INSTALACJI SORPCJI I BIODEGRADACJI W POWIĄZANIU TECHNOLOGICZNYM STACJI UZDATNIANIA WODY	
Stadium: PW		Obiekt: KOMORA ROZDZIAŁU WODY - OBIEKT NR 08.3	
Tom: PW-08/EE		Tytuł: LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA KOMORĘ 08.3. PLAN SYTUACYJNY	
Branża: Elektryczna		Data (wersja): 2018-06-11	
Skala: 1:500		Nr rysunku: EE/5	