



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 04.06.2024 roku

Znak: FKP/ 2267 /24

<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

Zamawiający: Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 2 sztuk skrzynek sterowniczych do przepompowni ścieków (nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZO-20-24)
Postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl w dniu 27 maja 2024 roku

Wyjaśnienie

treści Zapytania ofertowego

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Czy w zakres zamówienia wchodzi regulatory pływakowe i sonda hydrostatyczna ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Jakie wymagania są odnośnie modułu telemetrycznego, czy może to być dowolny moduł telemetryczny który obsługuje transmisję pakietową i posiada możliwość wymiany danych poprzez standard OPC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pracująca sieć działa na dedykowanych modułach telemetrycznych LINKER GPRS. W związku z tym, w celu wpięcia do istniejącego monitoringu niezbędny jest kontakt z firmą: COM-TECH KARINA ZARZECZNY-RABIEJ

49-318 Skarbimierz Osiedle,

ul. Klonowa 14b/9

502 075 976 ,503 786 153

e-mail: com.tech@onet.eu

Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Gajdowska

Otrzymują:

1 x <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FKP a/a