



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 07.02.2025 roku

Znak: FZ/...0631.../25

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

Dotyczy: Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w stosunku do którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tarnobrzekskich Wodociągach Sp. z o.o. Zatwierdzony: Uchwałą nr 23/2016 Spółki Tar-Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.tarnobrzeg.pl określającą zasady i tryb wyboru Wykonawców na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa chlorku polialuminium Kemira Pax – 18

Postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> w dniu 03.02.2025 roku. Numer referencyjny: ZO-02-25

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na koagulant chlorku polialuminium spełniającego parametry techniczne opisane w pkt. 2.1 oraz zgodnego z normą EN883:2004 Typ 1 o nazwie handlowej innej niż Kemira PAX 18? Wprowadzanie nazw handlowych przeczy zasadom konkurencyjności i przetargów nieograniczonych zawężając potencjalnych oferentów, a nie wpływa w żaden sposób na przedmiot dostaw.

Odpowiedź:

Zamówienie na Kemira PAX 18 jest zamówieniem sektorowym.

Kemira PAX 18 jest koagulantem stosowany w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki porównawczych badań koagulantów i testów w skali technicznej potwierdziły, że preparat o nazwie Kemira **PAX 18** spełnia wymagania, które potwierdzone są wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną pozytywną oceną higieniczną dla

koagulatu stosowanego w procesie uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Tarnobrzeskich Wodociągów.

Treści pytań razem z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią treść SWZ.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Maślanka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Polek

Otrzymują:

1 x <https://http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FKP a/a.