



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 20.02.2026 roku

Znak: FZ/0742/26

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**
<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę chlorku polialuminium KEMIRA PAX 18.

Postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> w dniu 12.02.2026 roku. Numer referencyjny: ZO-03-26

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. J. Bema 21, zwraca się z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia, Zwracamy uwagę, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej ujętymi w „Komunikacie wyjaśniającym dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych” (Dz. U. UE. 2006/C 179/02) instytucje zamawiające bez względu na to czy stosują ustawę prawo zamówień publicznych czy też nie, mają obowiązek przestrzegać podstawowych zasad zamówień publicznych, w tym w szczególności zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający ogłosił przetarg na chlorek polialuminium o konkretnej nazwie handlowej tj. PAX 18 produkowany przez firmę Kemira bez wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne, co zasadniczo wpływa na ograniczenie konkurencji i nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. Ogłoszenie przetargu na konkretnie wskazany koagulant, produkowany przez jedną określoną firmę wskazuje na stosowanie przez Zamawiającego preferencji podmiotowych, co jest niedopuszczalne na gruncie zamówień publicznych, a także zamówień niepublicznych co potwierdzają ww. wytyczne Komisji Europejskiej. Wobec powyższego jeszcze raz zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia z podaniem wymogów równoważności.

Odpowiedź:

Zamówienie na Kemira PAX 18 jest zamówieniem sektorowym. Kemira PAX 18 jest koagulantem stosowany w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki porównawczych testów koagulantów prowadzonych na SUW w skali laboratoryjnej i technicznej potwierdziły, że preparat o nazwie Kemira PAX 18 spełnia wymagania. Na podstawie uzyskanych wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał pozytywną oceną higieniczną dla koagulatu Kemira PAX 18 stosowanego w procesie uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Tarnobrzeskich Wodociągów.

Treści pytań razem z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią treść Zapytania ofertowego.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Maślanka

Otrzymują:

1 x <https://http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FZ a/a.