



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 27.10.2026 roku

Znak: FAP/ 3616 /2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż przenośnika ślimakowego piasku”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZO-20-26**

Zamawiający:

Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8670003252, REGON: 830337895

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego przenośnika ślimakowego piasku na Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu. Zamawiający wymaga urządzenia wysokiej jakości, fabrycznego – nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych oraz pierwszych z serii.

Minimalne parametry i realizacja zamówienia obejmują:

- Medium: piasek z piaskownika.
- Wydajność: $Q = \min. 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$; Długość: $L = \text{ok. } 4\ 500 \text{ mm}$; Kąt pracy: do 30° .
- Średnica ślimaka: DN 250.
- Konstrukcja wału: przenośnik wyposażony w wał na całej długości o średnicy zewnętrznej min. $\varnothing 114,3 \times 4 \text{ mm}$ wykonany ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301 (AISI 304).
- Spirala/pióra ślimaka: grubość min. 6 mm, skok ok. 150 mm, wykonane ze stali gatunku min. 1.4301 (AISI 304).
- Koryto: typ U, grubość ścianki min. 3 mm, wykonane ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301 (AISI 304), wersja bez wykładziny, w dolnej części koryta króciec z zaworem kulowym nie mniejszym niż 1”
- Konstrukcja wewnętrzna: dystans pomiędzy obudową a spiralą ślimaka bez dodatkowych podparć i elementów prowadzących.
- Zasyp: wysokość ok. 500 mm, gabarytowo ściśle dostosowany do istniejącej instalacji technologicznej (kosz zasypowy piasku bezpośrednio zlokalizowany pod hydrocyklonem z odciekami odprowadzanymi do kanalizacji).
- Łożyskowanie: dolne stożkowe z dławnicą, wyposażone w podwójne uszczelnienie (uszczelnienie kasetowe i dławnica mechaniczna).
- Wymagania dla napędu: Motoreduktor zlokalizowany od strony wysypu, połączony z obudową przenośnika poprzez łącznik ze stali nierdzewnej z elastycznym sprzęgłem. Moc napędu min. 1,5 kW, zasilanie 400 V, 50 Hz, prędkość obrotowa ok. 15 obr/min, moment obrotowy min. 930 Nm, współczynnik przeciążalności: $f_B > 1,5$.

- Izolacja termiczna: odcinek zewnętrzny przenośnika wyposażony w kabel grzejny (moc ok. 0,5 kW), ocieplenie z wełny mineralnej o grubości min. 50 mm, w osłonie z blachy nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm w gatunku 1.4301.
- Automatyka: wersja wykonania bez zewnętrznej szafy sterowniczej.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy ujęte w cenie:

1. Opracowanie koncepcji usytuowania przenośnika wraz z niezbędnymi wytycznymi budowlano-instalacyjnymi.
2. Bezpieczny transport i dostawa urządzenia na teren Oczyszczalni Ścieków.
3. Przekazanie rysunku konstrukcyjnego i karty katalogowej w celu weryfikacji spełnienia parametrów przez Zamawiającego na etapie oceny ofert.
4. Dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi i eksploatacji (DTR), Deklaracji Zgodności CE oraz wymaganych atestów materiałowych (hutniczych).
5. Wymagane atesty, certyfikaty, koncesje itp: Deklaracja Zgodności CE, atesty hutnicze 3.1 na komponenty ze stali nierdzewnej.

Wg CPV: 42996110-3 (Przenośniki ślimakowe) lub 42996000-4 (Urządzenia do oczyszczania ścieków)

2. Zakres oferty

Oferta powinna obejmować:

- cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia
- warunki gwarancji i serwisu, w tym czas reakcji serwisu,
- termin dostawy urządzeń oraz termin montażu i uruchomienia,
- okres ważności oferty (minimum 30 dni),
- informacje o producencie i symbolach oferowanych urządzeń
- aktualny odpis z rejestru KRS lub CEIDG.
- oświadczenie lub wykaz zrealizowanych dostaw potwierdzający, że wykonawca posiada doświadczenie w dostawie urządzeń o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia (min. 1 dostawa w ciągu ostatnich 3 lat) oraz że oferowane urządzenie nie jest rozwiązaniem prototypowym.
- listy referencyjne potwierdzające montaż przenośników piasku w oczyszczalniach ścieków o min. przepustowości ścieków 10 000 m³/dobę.
- szczegółowy rysunek konstrukcyjny, opis lub karta katalogowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich minimalnych wymagań technicznych Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru niezawierający wad. Zamawiający zapłaci fakturę VAT w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Sposób i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl / adres korespondencyjny siedziby Zamawiającego do dnia **10 listopada 2026 r., do godz. 1200**. Wymagany termin zakończenia realizacji: **7 tygodni od wyboru oferty**.

Ofertę należy opatrzyć tytułem: „**Oferta – Dostawa i montaż przenośnika ślimakowego piasku**”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do negocjacji ceny z wybranym Oferentem.

Zatwierdzam:

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Małanka

PREZES ZARZĄDU

mgr. Waldemar Polek